

Kerékpárutak fenntartásának ellenőrzése

Település/kerékpárút :	
1. Jelentős hiányosságnak tekintendő az alábbiak bármelyikének az előfordulása:	
1.1. A kerékpárút teljes burkolt, épített szélességében (Ész) növényborítottság	%
1.2. A teljes padkaszélességen (min. 50-50 cm) a növénytakarás magassága meghaladja az 5 cm-t	%
1.3. Az oldalnövényzet benőtt a minimális oldalakadály távolságon belülre (min.25 cm). Ebbe a tartományba nem nyúlhat bele semmilyen akadály (pl.: hirdetőtábla, korlát, stb.)	%
1.4. A növényzet a burkolat szintjétől 2.20 m alá esik (belóg az úrszelvénybe) az oldaltávolsággal növelt szélességben (Hsz+Ot)	%
1.5. Olyan mértékű burkolathibák, amelyek veszélyeztetik a biztonságos közlekedést (2 cm t meghaladó hullámok, nyomvályúk, kátyúk, a teljes burkolat mélységét érintő repedések)	%
1.6. Egyedi, balesetveszélyt hordozó problémák (pl.: billegő csatornafedlap)	db
1.7. A támogatást bemutató tábla hiánya az átadást követő 5 évben	igen/nem
1.8. Az úttakarítás olyan mértékű hiánya, amely láthatóan hosszabb távú takarítás hiányáról tanúskodik (pl.: tavasszal az ősszel lehullott levelek, árvízi elöntés utáni iszap)	%
1.9. A kerékpárúton ismételten (több ellenőrzésen) előforduló, jelentős gépkocsi-parkolás, tárolt építő- és egyéb anyagok	igen/nem
1.10. Közlekedésbiztonságot veszélyeztető, a kerékpárúthoz kapcsolódó táblák hiánya, megrongálása.	db
1.11. Keresztezésekben a láthatóságot akadályozó növényzet, a megvalósítás után telepített utcabútor, építmény.	igen/nem
1.12. Kerékpárúthoz kapcsolódó tulajdoni szélességben előforduló parlagfű. (padka, vízvezetető árok, rézsű)	%
1.13. Támogatott kerékpártároló, pihenő, úttartozékok használhatatlan állapota	db
1.14. Vízvezetés hiánya, burkolaton előforduló vízfoltok, ezek nyoma	db m2
1.15. A forgalomba helyezéstől eltérő pályaszerkezet. (pl: kiszóródott kőszórás)	%
1.16. Kerékpáros híd állapota (korlát, burkolat)	db m2
2. Figyelmeztetést eredményező hiányosságok:	
2.1. Olyan burkolathibák, amik hosszabb távon a burkolat megbomlását eredményezhetik (nem a burkolat teljes mélységét érintő, kisebb repedések, mm nagyságrendű hullámok)	%
2.2. Tájékoztató jellegű táblák rongálása, hiánya	db
2.3. A kerékpárúton gépkocsi-parkolás, tárolt építő- és egyéb anyagok	igen/nem
2.4. A biztonságos vízvezetést akadályozó növényzet, egyéb akadály	fm
2.5. A megvalósítás kori felfestés pótlásának hiánya	%
2.6. Gyökérzet miatt felpúposodó burkolat	%
2.7. A kerékpárút térségének szemetes állapota	
2.8. Rövid rávú úttakarítás hiánya	%
dátum/aláírás:	